



"Худудгазтаъминот" АЖ

№ 1351-4669-0d88-26da-19c7-9897-1095
Хужжат яратилган сана: 2025-11-07
Ариза рақами: 217876255

Хужжат берилган: "YANGI AVLOD MAXSUS SANOAT ZONASI BOSHQARUVCHI KOMPANIYASI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT STIP: 311235950

"Hududgaz Poytaxt" ГТФ

табiiй газ билан газлаштириш лойиҳасини ишлаб чиқиш ва газлаштиришга ТЕХНИК ШАРТ № " 183661 " "10" октябр 2025 йил.

1. Истеъмолчи (улгуржи) номи, манзили ва фаолият тури: "YANGI AVLOD MAXSUS SANOAT ZONASI BOSHQARUVCHI KOMPANIYASI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT Yangihayot tumani, Jaloyir MFY, Toshkent halqa avtomobil yo'li ko'chasi 1 uy maxsus sanoat zonasi
2. Газ қувурига уланиш жойи ҳаракатдаги лойиҳалаштирилаётган, ер усти, юқорибосимли газ тармоғига, уланиш нуқтасига бўлган масофа 6000 п/м, D=219 mm;
3. Соатлик газ истеъмоли сарфи: 71800 нм³/соат. Йиллик истеъмоли сарфи: 0.0152 нм³/йил
4. Газ жиҳозлар: Quritish pechlari va Suv isitish qozonlari
5. Газ тақсимлаш пункти (ГТП) қуриш зарурлиги ўрнатилиши шарт. ;
- 6. Табiiй газни ёнилғи сифатида фойдаланувчи истеъмолчилар куз-қиш мавсумида 3 ой давомида эҳтиёжни қоплайдиган муқобил ёқилғи захираси ва ҳаво харорати пасайган даврларда жараёни узлуксиз равишда муқобил ёқилғида ишлашига мослашган бўлиши шарт.**
- 7. Қиш мавсумида аҳоли ва ижтимоий соҳа объектлари табiiй газ таъминотида танқислик кузатилган даврда бошқа истеъмолчиларнинг табiiй газ таъминотига кафолат берилмайди.**
8. Лойиҳалаштириш ва газлаштириш ишлари буюртмачи ҳисобидан амалга оширилади.
9. Лойиҳалаш ишлари махсус рухсатномага эга бўлган ваколатли лойиҳалаш корхоналари томонидан амалдаги ШНК талаблари доирасида ишлаб чиқилиши, шунингдек мавжуд истеъмолчилар ва истиқболни иноватга олиши шарт.
10. Табiiй газдан асосий ёқилғи тури сифатида фойдаланишнинг аниқ даври (ойлар бўйича)-дан Доимий; гача
- 11. Лойиҳада қуйидаги шартлар бажарилсин:**
 - а) газ тармоғининг бўлиниш чегараси кўрсатилиб, бўлиниш чегарасида "Ўзстандарт" Агентлиги электрон манзилининг ўлчов воситалари давлат реестрига киритилган ва яшил ранг билан белгиланган ўлчов воситасини ўрнатиш;
 - б) уланиш нуқтасидаги табiiй газнинг максимал соатлик, кунлик, йиллик сарфи ва ишчи босими, шунингдек, ушбу босимнинг ўзгариш чегаралари;
 - в) замонавий сертификатланган энергиятежамкор ва фойдали иш қуввати юқори бўлган газ жиҳозлар ва ёндиргичларни ўрнатиш; газдан фойдаланиш ускунаси ва газ горелкали қурилмаларга қўйиладиган талаблар (тури ва сони), мувофиқлик сертификатининг мавжудлиги;
 - г) газ тақсимлаш шохобчаси (кейинги ўринларда ГТШ деб аталади) иншоотини қуриш зарурлиги, ГТШга бўлган техник талаблар, автоматика тури, газ қувурлари сони ва уларнинг ҳар биридаги табiiй газ босими, чиришдан ҳимоялаш чора-тадбирлари ва бошқалар;

- д) қўшимча газ қувурларини қуриш ишлари;
 е) захира ёқилғидан фойдаланиш даврини кўрсатган ҳолда, захира ёқилғи хўжалигини қуриш зарурлиги.
 ж) газ жиҳоз ўрнатиладиган хонада газосигнализатор ускунасини ўрнатиш;
 з) электрокимёвий ҳимоя ёки протектор қурилма ўрнатиш (ер ости газ қузури қурилган тақдирда);
 и) табиий газни ёқилғи сифатида фойдаланувчи истеъмолчиларга куз-қиш мавсумида 3 ой давомида эҳтиёжни қоплайдиган муқобил ёқилғи захираси ва технологик жараённи автоматик равишда муқобил ёқилғида ишлашини таъминлаш.

12. Газ тармоқларига улаш лойиҳаси газ тармоқларини қуриш ва улардан фойдаланиш бўйича берилган техник шартга мувофиқ ишлаб чиқилиб, лойиҳачи томонидан "Hududgaz Poxtaxt" ГТФ да рўйхатдан ўтказилиши шарт.

13. Йилига 100 000 ва ундан ортиқ куб. метр табиий газдан битта ускуна учун ёқилғи сифатида фойдаланувчи юридик шахслар газ хўжалигининг мавсумий ва узоқ муддат ишловчи газ истеъмоли объектларини ишга тушириш учун рухсатномалар Саноат Хавфсизлиги Қўмитаси ва "Ўзнефтгазинспекция" томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда берилади, ушбу рухсатномаларсиз газдан фойдаланиш ускунасига газ бериш тақиқланади.

14. Газлаштириш техник шартнинг амал қилиш муддати берилган кундан бошлаб бир (1)- йилни ташкил қилади. Белгиланган муддат ўтгач, агар истеъмолчи газлаштиришни тугатмаган бўлса, газлаштириш учун янги техник шарт олиниши лозим.

15. Техник шарт Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 31 майдаги 319-сон ва 2018 йил 31 мартдаги 256-сон ҳамда 2019 йил 16 мартдаги 226-сонли қарорлари талаблари доирасида ишлаб чиқилди. (газлаштириш лойиҳа-техник ҳужжатлари ушбу қарорлар талаблари асосида бажарилсин).

16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 20.03.2024 йилдаги №ПҚ-138 сонли қарорига асосан. Газ жиҳозларини алоҳида қурилган бир қаватли бинога ўрнатиш шarti билан. Газ таъминоти лойиҳасини лицензиягаэга бўлган ташкилотлар томонидан бажариш ва келишиш учун ХГКга автоматик тарзда юбориш. ШНК 2.04.08-13 талоблари асосида газ ускуналари ва асбобларини уйнинг ер ости ер тулаларга, хаммомга ва оммовий жойларда ўрнатилишига рухсат берилмайди. Сертификатга эга бўлган иситиш ускунаси козонхоналарини бино ташқарисига ўрнатиш ва ўрнатилган сертификатга эга бўлган газ ускуналари ёнгин хавфсизлик талабларига жавоб бериши ва шамоллатиш ускуналари, дудбурон ўрнатилиши шарт. Акс холда газ тармоғига уланишга рухсат этилмайди.

Бош муҳандис: Бегзод Жўрабой ўғли Жўрабоев

Газ қувурларидан комплекс фойдаланишни назорат қилиш бўлими бошлиғи: Ахмедов Азизжон Боходирович

«Hududgazta`minot» AJ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини gero.gov.uz веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

